

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-35. 46-63-39@mail.ru

Предписание № 35/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 161» общеразвивающего вида

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 35 от «03» февраля 2020 г. начальника ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Чертова М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08 ч. 00 мин. «10» февраля 2020 г. по 09 ч. 30 мин. «02» февраля 2020 г., с 08 ч. 00 мин. «17» февраля 2020 г. по 09 ч. 00 мин. «17» февраля 2020 г., проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 161» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новосибирская, 28а; Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новосибирская, 4а

проверку проводил(а):

Трубников Василий Викторович – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

совместно с: заведующий Чурсина Татьяна Михайловна, заместитель директора по АХР Яньшина Наталья Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок по ул. Новосибирская, 28а, не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, противопожарными перегородками 1 типа	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, п.5.2.6 свод правил СП 4.13130.2013 «Систе-	01.08.2020	

		мы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288		
2	Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблок по ул. Новосибирская, 4а, не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, противопожарными перегородками 1 типа	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, п.5.2.6 свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288	01.08.2020	
3	Пути эвакуации в здании детского сада по ул. Новосибирская, 28а отделаны горючими материалами (на линолеум не представлен сертификат)	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49.	01.08.2020	
4	Пути эвакуации в здании детского сада по ул. Новосибирская, 4а отделаны горючими материалами (на линолеум не представлен сертификат)	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49.	01.08.2020	
5	Помещений прачечной не	1 типа ст. 88 Федерального за-	01.08.2020	

	выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа, противопожарными перегородками	кона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" опубликованный в "Сборнике законодательства РФ", 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, "Парламентской газете", N 47-49, 31.07.2008, "Российской газете", N 163, 01.08.2008 г., п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288).		
6	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии	с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.08.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



 (подпись)
 «17» февраля 2020 г.
 М.Л.П.*

Трубников В.В. – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**Предписание для исполнения получил:
заведующий Чурсина Татьяна Михайловна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2020 г.


(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)

